

Prato,

Prot. n.

Spett.le Comune di Prato

PEC : comune.prato@postacert.toscana.it

Oggetto: comunicazione di contributo verifica assoggettibilità a VAS su istanza di ns. riferimento pratica SISPC n° 2500096 relativa a intervento in via Guido Nincheri – Prato.

La Commissione Interdisciplinare Ambiente – CIAAP Intermedia, visti gli elaborati grafici, la documentazione e gli atti istruttori, nella seduta del 16.09.2021,

visto il piano attuativo per la realizzazione di un immobile con destinazione artigianale in via Guido Nincheri in località Cafaggio con contestuale Variante al Piano Operativo del Comune di Prato,

visto gli impatti e le misure di mitigazione relativi alla fase di cantierizzazione, alle emissioni acustiche, al suolo, alle emissioni in atmosfera,

prende atto di quanto dichiarato e ribadisce che devono essere attuate e rispettate tutte le misure di mitigazione contenute nella AT6_14 oggetto di variante.

Inoltre, per quanto riguarda la presenza entro 70 m dall'intervento di elettrodotti in Alta Tensione a 380 kV ed a 132 kV citati in relazione, dovranno essere presi tutti gli accorgimenti per evitare che gli insediamenti di cui al progetto ricadano nelle fasce di rispetto (FDR) degli elettrodotti ai fini della protezione da esposizioni a campi elettrici e magnetici a frequenza di rete, ai sensi del D.M.08/07/2003. In particolare dovranno essere individuate le distanze di prima approssimazione (DPA), e le FDR, tramite il Comune, presso il gestore degli elettrodotti, secondo le modalità prescritte dal D.M. 29/5/2008, verificando che le FDR non interferiscano con gli insediamenti. Non è ammessa, ai sensi della L.36/2001, la presenza di edifici comportanti tempi di permanenza superiori a 4 ore all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Distinti saluti.

Il Coordinatore
Dr.ssa Manuela Gemmi

(Documento firmato con firma digitale ai sensi dell'art. 21 c. 2 D.Lgs 82/2005)

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento della Prevenzione
Direttore Dr. Renzo Berti
Commissione Interdisciplinare
Autorizzazioni Ambiente (CIAAP
Intermedia)
Coordinatore Dr.ssa Manuela
Gemmi
Via Lavarone, 3/5
59100 Prato.
Telefono: 0574-805339
PEC: prevenzioneprato.uslcentro@postacert.toscana.it