

Al Comune di Prato  
Servizio Governo del Territorio  
U.O.C. Tutela dell'Ambiente  
Piazza Mercatale, 31  
59100 – PRATO

PEC: **comune.prato@postacert.toscana.it**

**OGGETTO:** V.A.S. (Rif. RPAMB 8/2021) Piani 383/2020 – Intervento Via Guido Nincheri. Linea a 380 kV Calenzano ÷ Suvereto n° 328 campata 24-25 e Linea in DT a 132 kV Tavola ÷ Prato Autostrada n° 468 / San Giorgio a Colonica ÷ Prato Autostrada n° 035 campata 25-26 - Area di Prima Approssimazione ai sensi del DM 29.05.2008 nel Comune di Prato.

Con riferimento alla Vs. del 25 agosto 2021, relativa alla richiesta pari oggetto, Vi comunichiamo quanto segue.

Secondo la metodologia di calcolo approvata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008) e relativi allegati, ai fini di una futura edificazione in prossimità di elettrodotti di nostra proprietà, Vi alleghiamo l'**Apa** relativa alle nostre linee elettriche.

Evidenziamo, infatti che in presenza dei "Casi complessi" contemplati dall'art. 5.1.4 del medesimo Decreto (angoli maggiori di 5°, derivazioni, parallelismi e incroci di elettrodotti) è necessario introdurre distanze e criteri che possano descrivere correttamente ed in modo semplice l'Area di Prima Approssimazione (Apa), all'esterno della quale è perseguito l'obiettivo di qualità di 3µT (fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003).

Facciamo inoltre presente che qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di rivalerci qualora siano create condizioni tali da comportare futuri interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con gli elettrodotti.

Lo scrivente ufficio, Unità Impianti Firenze, Giorgetti geom. Mauro tel. 0583.819.254, è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

Terna Rete Italia S.p.A. Area Operativa Trasmissione Firenze – Direzione Territoriale Nord Est, Via dei Della Robbia, 41/5R – 50132 FIRENZE.

Vogliamo, infine, segnalare che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132.000 e 380.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Distinti saluti.

**Unità Impianti Firenze**  
**Il Responsabile**  
**(A. Sciorpes)**

All.: c.s.

DTNE/UIFI – SM/mg

COMUNE DI PRATO

AREA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE  
Linea 328 - Linea 468/035

