

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

Spett.le
Comune di PRATO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
SUEAP E TUTELA DELL'AMBIENTE
U.O.C Tutela dell'ambiente
comune.prato@postacert.toscana.it

Oggetto: Verifica assoggettabilità a VAS – Variante al Piano Operativo del Comune di Prato per realizzazione di un Centro di Raccolta in Viale Marconi VS rif. RPAMB 15/22 – Proponente ALIA

In riferimento alla domanda in oggetto, acquisita al protocollo di Publiacqua il 09/08/2022, tenuto conto di quanto in essa espresso, la Scrivente Società dichiara che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le aree di salvaguardia definite su base geometrica, di cui all'art. 94 comma 6 del D.lgs. 152/06.

Nulla osta quindi alla Variante al Piano Operativo di cui in oggetto.

Si fa presente comunque che, ai sensi del medesimo art. 94 comma 7, del DPGR 43/R/18 e della Delibera 872 del 13/07/2020, Regione Toscana ha avviato il processo di ridefinizione dei perimetri delle aree di salvaguardia e pertanto lo Scrivente Gestore - nel caso dell'approvazione, da parte della competente Regione Toscana, di un'Area di salvaguardia diversa dal raggio di 200 metri - si riserva di rivedere e/o revocare il presente parere in conformità ai nuovi perimetri ivi stabiliti. Quanto sopra al fine di evitare possibili interferenze tra le opere, il regime naturale delle acque sotterranee e i prelievi per uso idropotabile operati dal pubblico acquedotto.

Si comunica inoltre che per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque meteoriche dei parcheggi e delle aree afferenti, queste non possono essere convogliate nella fognatura pubblica e si rimanda alla L.R. 20/2006, art.8, in cui si afferma che "lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso e non necessita di autorizzazione allo scarico". Per la fornitura idrica e per lo smaltimento dei reflui a servizio dei nuovi locali, bagni e uffici, sia la rete idrica che la rete fognaria sono presenti in via Marconi prospiciente l'immobile in oggetto e sono idonei alle vostre richieste.

Inoltre, per ottenere l'allacciamento alla rete idrica e fognaria, che dovrà essere conforme al regolamento del S.I.I., gli attuatori dell'intervento potranno contattare il numero 800 238 238.



Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Servizio *geom.*

R. Biondi al numero 055-6558866.

Distinti saluti



Publiacqua S.p.A.
GESTIONE OPERATIVA
Il Dirigente
Ing. Cristiano Agostini