



Al Comune di Prato
Servizio Governo del territorio
c.a. Arch. Francesco Caporaso
PEC comune.prato@postacert.toscana.it

Oggetto: Rif. RPAMB 12/2021 - Verifica di assoggettabilità a VAS - Piano 402/2021. Piano attuativo con contestuale variante al Piano Operativo. **Contributo di competenza**

Vista la richiesta di contributo pervenuta con nota Ns prot. 8667 del 12/01/2022 per l'avvio del procedimento di cui all'oggetto, in relazione alle competenze di questo Settore siamo a comunicare che non si rilevano particolari criticità in ordine alla pericolosità geologica, idraulica e sismica.

In base agli elementi conoscitivi esaminati non si riscontrano motivi ostativi alla variante.

Si ricorda che, in ottemperanza all'art. 104 della L.R. 65/2014, le indagini geologiche, idrauliche e sismiche di supporto alla variante dovranno essere realizzate in conformità alle Direttive approvate con D.G.R. 31/2020, e depositate presso questo Settore per il relativo controllo con le modalità di cui al D.P.G.R. 5/R/2020.

Si rileva che ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale del Comune di Prato, ai fini della riduzione degli effetti dell'impermeabilizzazione del suolo, gli interventi dovranno essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali. Pertanto, il progetto dovrà essere teso ad evitare l'ulteriore impermeabilizzazione superficiale. In particolare, poiché la variante prevede un incremento della superficie edificata superiore a mq. 500, dovranno essere previsti impianti di laminazione per lo stoccaggio temporaneo delle acque meteoriche dilavanti.

Distinti saluti,

Il Dirigente
Ing. Fabio Martelli

P.O. Geol. Andrea Salvadori
Referenti della pratica:
Geol. Federico Marini 055 4385947 – federico.marini@regione.toscana.it
Geol. Vania Pellegrineschi – vania.pellegrineschi@regione.toscana.it